



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m ²]	PODLAHA
2.13	UČEBNA	58,08	PVC PODLAHOVINA
2.15	CHODBA	24,87	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.16b	FOTOATELIÉR	16,75	PVC PODLAHOVINA
2.17	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,27	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.18	WC	14,77	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.19	PŘÍPRAVA TUV	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.20	PŘEDSÍŇ	3,55	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.21	WC	3,06	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.22	ŠATNA	9,71	KERAMICKÁ DLAŽBA

ORIENTAČNÍ SCHÉMA:



LEGENDA :

- - - - - PŘIPOJOVACÍ A SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ Z POLYPROPYLENU – PP TROUBY A TVAROVKY DN 40–110, HT–SYSTÉMU VNITŘNÍ ODPADNÍ KANALIZACE
- U** UMYVADLO 600 mm, S OTVOREM PRO BATERII UPROSTŘED
- Um** UMYVÁTKO 450 x 370 mm S OTVOREM PRO BATERII
- WC** ZÁVĚSNÁ ZÁCHODOVÁ MÍSA HLUBKY DO 500 mm
- PV** PODLAHOVÁ VPUST SE SVISLÝM ODPADEM DN 50, KOMBINOVANÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
- ZU** PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50 PRO PRAČKY V KOMBINACI S VÝTOKOVÝM VENTILEM
- 1 - 6** OZNAČENÍ SVISLÉHO POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (STOUPAČKY)

POZNÁMKA

SANITÁRNÍ KERAMIKA ZÁVĚSNÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM UCHYCENA POMOCÍ MONTÁŽNÍCH PRVKŮ S NÁDRŽKOU TL. 80 mm, URČENÝCH PRO ZAZDĚNÍ.
 BUDE PROVEDENA VÝMĚNA SVISLÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ (STOUPAČEK č.1, 5 a 6) OD PODLAHY 1.NP AŽ PO VYVEDENÍ NAD STŘECHU S OSAZENÍM VĚTRACÍCH HLAVIC.

VYPRACOVAL:	KRESLIL:	VEDOUČÍ PROJEKCE:	ZHOTOVITEL
Ing. Milena Hrtáňová	Ing. Milena Hrtáňová	Ing. LIBOR HOLUB	IPR spol. s r.o. investice-projekty-realizace Jasenická 1828, 755 01 Vsetín Czech Republic tel/fax 571 431 936
OBJEDNATEL: SUPŠ sklářská Val. Meziříčí	MÍSTO STAVBY: SUPŠ sklářská Val. Meziříčí	ZAKÁZKA: 1340/2021/IPR	
NÁZEV AKCE: SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – rekonstrukce rozvodů ZTI			STUPEŇ DOK. DPS
OBJEKT: S004 STAVEBNÍ ÚPRAVY V INTERIÉRU BUDOVY	DATUM: SRPEN 2021		
PROFESE: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	ARCHIV: 1340_DPS_S004_D14e_b	FORMÁT: 2xA4	
DRUH: D.1.4e Zdravotně technické instalace	MĚŘÍTKO: 1:50	STAVEBNÍ OBJEKT: S004	Č. VÝKRESU: 02
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 2.NP – KANALIZACE			