



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OSVĚTLENÍ DLE ČSN EN 12464-1

Číslo míst.	Název místnosti	Plocha m ²	Elektrické prostředí	Ēm (lx)	UGR _L	Referenční číslo míst.
1.10	VSTUPNÍ HALA	32,90	-	-	-	-
1.15	KANCELÁŘ	18,50	-	-	-	-
1.18	UČEBNA	58,61	-	-	-	-
1.31	VSTUP (ZÁVĚTRÍ)	31,94	-	-	-	-
1.31A	VZORKOVÁ PRODEJNA	6,06	-	-	-	-

Poznámka:

V rámci oprav omítek a obkladů v soc. zařízeních v 1.NP a 2.NP budou stávající přístroje demontovány a po úpravách zpětně namontovány. Stávající staré rozbočovací krabice budou prověřeny z hlediska funkčnosti a v případě jejich nefunkčnosti budou demontovány a otvory po nich zapraveny.

Legenda

- Vedení světelné : CYKY-J (0) n x 1,5
- - - - - Vedení k ventilátorům s doběhem : CYKY-O 4x1,5
- - - - - Vedení zásuvkové : CYKY-J 3x2,5
- Vedení přívodní a napájecí
- Spínač 1 pól. pod omítku, řaz.1
- Zásuvka jednonásobná 2P+PE pod omítku
Zásuvka dvojnásobná 2x(2P+PE) pod omítku
Ventilátor - dodávka VZT
- Kovové interiérové LED svítidlo, 18W, 2600lm, 620x470x145mm

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3+PE+N,230/400V,~50Hz,TN-S
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41 ED. 3

VYPRACOVAL ZDENĚK POHL	KONTROLOVAL ZDENĚK POHL	ZODP. PROJEKTANT ZDENĚK POHL	ZDENĚK POHL AUTORIZOVANÝ TECHNIK PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ OKRUŽNÍ 455, 755 01 VSETÍN ČKAIT: 1300991 IČO: 436 083 37	
INVESTOR: SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, Sklářská 603/8, 757 01 MÍSTO STAVBY: SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí				
NÁZEV AKCE: SUPŠ sklářská Val. Meziříčí - rekonstrukce rozvodů ZTI			STUPEŇ DPS	
			DATUM 8/2021	
			ARCHIV	FORMÁT 3A4
ČÁST DOKUMENTACE D.1.4g Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod			MĚŘÍTKO	Č. VYKRESU
NÁZEV VYKRESU ÚPRAVY ELEKTROINSTALACE V 1.NP			1:50	01